



LIEU - DATE : Fontenay-aux-Roses - 8 février 2016

DESTINATAIRE(S) : Destinataires *in fine*

N° DE FAX/RÉF : DRF/FAR/DIR/2016-017

NOMBRE DE PAGES : 4

ÉMETTEUR : Anne Flüry-Hérard

TÉL. ÉMETTEUR : 01 46 54 70 01

Objet : Déclaration d'évènement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la fiche de déclaration de l'évènement significatif détecté le 1^{er} février 2016 au CEA de Fontenay-aux-Roses, INB 165, relatif au non-respect du délai de réalisation d'un CEP annuel sur deux ensembles batterie-chargeur 127V des tranches 1 et 2 du bâtiment 18.

Je vous propose de classer cet évènement au niveau 0 de l'échelle INES.

pc
Yves BOURLAT

Directeur Adjoint du centre CEA
de Fontenay-aux-Roses

Anne Flüry-Hérard
Directrice du CEA/Fontenay-aux-Roses

PJ : 1 fiche de déclaration

DESTINATAIRES :

M. le Préfet des Hauts-de-Seine	01 47 25 12 44 01 47 25 21 21
M. le Sous-Préfet d'Antony	01 43 50 57 90
M. le Directeur Général de l'ASN	01 46 16 44 33
M. le Directeur Général de la Prévention des Risques	01 40 81 10 65
ASN/DTS	01 46 16 44 25
ASN/DRC	01 46 16 44 30
ASN/DEU	01 46 16 44 36
ASN/Division de Paris	01 71 28 46 02
ASN/Division d'Orléans	02 38 66 95 45 (et diffusion par courriel)
M. le Directeur de la DRIEE	01 71 28 46 01
IRSN/DSU	01 58 35 79 73
CLI-FAR (M. Friedrich)	01 47 29 41 70 (et diffusion par courriel)

Copies :

CEA/AG et AGA	
CEA/CAB-AG	CEA/DAM/Ile de France
CEA/HC	CEA/DAM/IDF/Cellule de sûreté
CEA/CCC	CEA/DRT/GRE/DIR
CEA/CM	CEA/DRT/DSP/SMR/CS
CEA/IGN	CEA/DEN/VALRHO/DIR
CEA/DJC	CEA/VRH/DIR/CSNSQ
CEA/DCS	CEA/DAM/CESTA/DIR
CEA/DPSN	CEA/DAM/CESTA/CSN
CEA/DRHRS	CEA/DEN/DANS/DRSN/SODIF/CI INB 165
CEA/COM	CEA/DEN/DANS/DRSN/SODIF/CI INB 166
CEA/COM service de presse	CEA/DRF/FAR/UP2S
CEA/DRF/DIR	CEA/DRF/FAR/UP2S/SPRE
CEA/DEN/DIR	CEA/DRF/FAR/ISE
CEA/DEN/DANS/DRSN	CEA/DRF/FAR/CSMTQ
CEA/DEN/DQE	CEA/DRF/FAR/UCRP
CEA/DEN/DANS	CEA/DRF/FAR/UP2S/SST
CEA/DEN/DANS/SP2S	CEA/DRF/FAR/UP2S/FLS
CEA/DEN/DANS/CCSIMN	CEA/DRF/FAR/UPIE
CEA/VALDUC/DIR	CEA/DRF/FAR/DIR
CEA/VALDUC/DAS	Secrétariat syndical FAR
CEA/DEN/CAD/DIR	
CEA/DEN/CAD/DIR/CSMN	

Conséquences potentielles :
 Sur la base d'un scénario réaliste, en considérant un défaut sur l'un des ensemble batterie-chargeur, la continuité de la fonction serait tout de même assurée compte tenu du fait que les ensembles batterie-chargeur concernés par le présent écart sont redondants l'un de l'autre.

Mesures correctives immédiates :
 • Vérification de la conformité de l'ensemble des CEP « sources permanentes » du bâtiment 18 pour l'année 2015.

Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :
 A définir après l'analyse des défaillances et des actions inappropriées à l'origine de l'événement.

État final de l'installation et du matériel concerné :
 Les deux ensembles batterie-chargeur 127V des tranches 1 et 2 ont été contrôlés et fonctionnent.

Proposition de classement de l'événement	
<input checked="" type="checkbox"/> Au titre de la sûreté	<input type="checkbox"/> Au titre de la radioprotection
Classement de base proposé : 0	Classement de base proposé : /
Eléments de classement : Absence de conséquence réelle et potentielle sur le personnel, le public et l'environnement.	Facteur supplémentaire éventuel : /
Facteur supplémentaire éventuel /
Classement INES proposé : 0	Classement INES proposé : /

Communication externe
 Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? oui non
 Si oui : par qui ? A qui ? Quand ?


Responsable à contacter pour plus d'information

Nom : POYAU	Prénom : Cécile	Fonction : Chef de la CSMTQ.....
Téléphone : 01 46 54 72 35	Télécopie : 01 46 54 93 39	Mel : cecile.poyau@cea.fr

Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant

Nom : FLURY-HERARD	Prénom : Anne	Fonction : Directeur du centre CEA de Fontenay-aux-Roses
--------------------	---------------	--

Signature :

Yves BOURLAT

 Directeur Adjoint du centre CEA
 de Fontenay-aux-Roses